



СИСТЕМА ДОБРОВОЛЬНОЙ СЕРТИФИКАЦИИ ЦОТК
регистрационный № РОСС RU.31459.04ИДВО

В ОБЛАСТИ ПОЖАРНОЙ БЕЗОПАСНОСТИ
СЕРТИФИКАТ СООТВЕТСТВИЯ

№ ЦОТК.RU.ПР002.Н.00040
(номер сертификата соответствия)

000131
(учетный номер бланка)

ЗАЯВИТЕЛЬ

(наименование и
местонахождение
заявителя)

ООО «Энергоэффективные покрытия», ОГРН 1157746306464
117452, г. Москва, ул. Ялтинская д. 4 корп. 3, Россия, тел. +7 (495) 729-24-07

ИЗГОТОВИТЕЛЬ

(наименование и
местонахождение изготовителя
продукции)

ООО «Энергоэффективные покрытия»
117452, г. Москва, ул. Ялтинская д. 4 корп. 3, Россия, тел. +7 (495) 729-24-07

**ОРГАН ПО
СЕРТИФИКАЦИИ**

(наименование и местонахождение
органа по сертификации, выдавшего
сертификат соответствия)

Орган по сертификации Общество с ограниченной ответственностью "Ланта
Центр", ОГРН 1137746804612 свидетельство о подтверждении компетентности
№ ЦОТК ИДВ0.RU.ОС.ПР002 от 12.05.2016г., 107589, г. Москва, ул.
Красноярская, д.17, тел. +7(495) 675-85-81.

**ПОДТВЕРЖДАЕТ, ЧТО
ПРОДУКЦИЯ**

(информация о сертифицированной
продукции, позволяющая провести
идентификацию)

Краска огнезащитная "Аммерхайм Огнезащита" для металлических
конструкций, выпускаемая по ТУ 2313-003-42939671-2015.

код ОК 034 (ОКПД 2)
20.30.11

СООТВЕТСТВУЕТ ТРЕБОВАНИЯМ

(наименование национальных стандартов, стандартов
организаций, сводов правил, условий договоров на
соответствие требованиям которых проводилась
сертификация)

ГОСТ Р 53295-2009 (с изм. №1),
(См. приложение – бланк № 000078)

код ТН ВЭД ЕАЭС

**ПРОВЕДЕННЫЕ
ИССЛЕДОВАНИЯ
(ИСПЫТАНИЯ) И ИЗМЕРЕНИЯ**

Протоколы испытаний №№ Д17-06-05/1, Д17-06-05/2 от 05.06.2017г. ИЛ
ООО "Ланта Центр", свидетельство о подтверждении компетентности №
ЦОТК ИДВ00.RU.ИЛ.ПР002 от 12.05.2016 г, 107589, г. Москва, ул.
Красноярская, д.17.

ПРЕДСТАВЛЕННЫЕ ДОКУМЕНТЫ

(документы, представленные заявителем в орган по
сертификации в качестве доказательств соответствия
продукции)

Сертификат системы менеджмента качества ГОСТ Р ИСО 9001-2015
№ РСК.RU.0001.3390343 от 28.03.2017. выдан ОС ООО «СОЮЗ
ТЕСТ» номер аттестата аккредитации РОСС RU.31529.04ИЖСО
действителен до 26.06.2020г.

СРОК ДЕЙСТВИЯ СЕРТИФИКАТА СООТВЕТСТВИЯ с 05.06.2017 г. по 04.06.2020 г.



Руководитель
(заместитель руководителя
органа по сертификации)
(подпись, инициалы, фамилия)

А.С. Шмырева

Эксперт (эксперты)
(подпись, инициалы, фамилия)

А.Е. Иванова



СИСТЕМА ДОБРОВОЛЬНОЙ СЕРТИФИКАЦИИ ЦОТК
регистрационный № РОСС RU.31459.04ИДВО

приложение
к СЕРТИФИКАТУ СООТВЕТСТВИЯ

№ **ЦОТК.RU.ПР002.Н.00040**
(номер сертификата соответствия)

000078
(учетный номер бланка)

Краска огнезащитная "Аммерхайм Огнезащита" для металлических конструкций, выпускаемая по ТУ 2313-003-42939671-2015.

Обозначение национального стандарта или свода правил	Наименование национального стандарта или свода правил	Подтверждение требованиям национального стандарта или свода правил
ГОСТ Р 53295-2009 (с изм. №1),.	Средства огнезащиты для стальных конструкций. Общие требования. Метод определения огнезащитной эффективности	2-я группа огнезащитной эффективности (120 мин.), при толщине сухого огнезащитного слоя 2,05 мм и расходе краски 3,5 кг/кв.м (без учета технологических потерь) на приведенной толщине металла 7,2 мм при нанесении на грунтовку (ГОСТ 25129) толщиной сухого слоя 50 мкм.
ГОСТ Р 53295-2009 (с изм. №1),.	Средства огнезащиты для стальных конструкций. Общие требования. Метод определения огнезащитной эффективности	3-я группа огнезащитной эффективности (90 мин.), при толщине сухого огнезащитного слоя 1,37 мм и расходе краски 2,68 кг/кв.м (без учета технологических потерь) на приведенной толщине металла 5,8 мм при нанесении на грунтовку (ГОСТ 25129) толщиной сухого слоя 50 мкм.



Руководитель
(заместитель руководителя
органа по сертификации)
(подпись, инициалы, фамилия)

Эксперт (эксперты)
(подпись, инициалы, фамилия)

А.С. Шмырева

А.Е. Иванова